



ClipnShade GmbH, Dillberg 14, 97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Infopoint für Wohnungsverbesserung
Wohnbauförderung und Schlichtungsstelle für wohnrechtliche Angelegenheiten
Maria-Restituta-Platz 1
1200 Wien
Österreich

CLIP'N'SHADE | Qualitätsnachweis über einen Gesamtenergiedurchlassgrad

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Förderungsantrag bei Montage eines außenliegenden Sonnenschutzes haben wir im Folgenden die Ermittlung des Gesamtenergiedurchlassgrad dargestellt. Dieser gilt universell für alle unsere Produkte in Abhängigkeit von der gewählten Stoffart.

| | ProMesh Air Transparent | ProMesh Plus Blickdicht |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| p - Reflexionsgrad | 0,09 | 0,06 |
| t - Transmissionsgrad | 0,11 | 0 |
| α [=1-(t+p)] | 0,8 | 0,94 |
| g-Wert der Verglasung* | 0,59 | 0,59 |
| U _g [W/m ² K] | 1,2 | 1,2 |
| G ₁ [W/m ² K] | 5 | 5 |
| G ₂ [W/m ² K] | 10 | 10 |
| G | 0,88 | 0,88 |
| gtot | 0,14 | 0,08 |
| Fc [=gtot/g] | 0,24 | 0,14 |

Beste Grüße
Richard Koch

* Der g-Wert der Verglasung bezieht sich auf eine Referenzverglasung (Kunststofffenster mit 2-Scheiben Wärmeschutzverglasung). Der Wert kann variieren.

ClipnShade GmbH
Dillberg 14-16
97828 Marktheidenfeld
Deutschland
Tel: +49 9391 20-5610
www.clipnshade.de

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 15471
Geschäftsführung: Steffen Konrad,
Julian Zangemeister

Sparkasse: Mainfranken Würzburg
IBAN: DE05 7905 0000 0049 0956 31
SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
ID-Nr. DE339775984